



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по Лиманскому району**

416041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42

Директору  
ГБПОУ АО «Астраханский государственный  
политехнический колледж»

Жигульской О.П.

ул. Ленина, 36, п. Лиман,  
Лиманский район, Астраханская область, 416410  
тел. (8-85147) 2-32-20 факс (8-85147) 2-32-20  
«телефон доверия» 39-99-99  
e-mail: lim8otryad@yandex.ru

02.02.2021г. № 92-5-6-8-7

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«02» февраля 2021 года

п. Лиман

Главный государственный инспектор Лиманского района по пожарному надзору майор внутренней службы Ляпин Игорь Александрович, рассмотрев материалы административного производства № 11-12/2021/2 от «01» февраля 2021г. по факту правонарушения в области пожарной безопасности на юридическое лицо – Лиманский филиал ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенного по адресу: Лиманский район, п. Лиман, ул. Первомайская, д. 89, установил, что: 01 февраля 2021 года в 11 часов 30 минут проведена плановая проверка ОНД и ПР по Лиманскому району в здании ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенного по адресу: 416410, Лиманский район, п. Лиман ул. Первомайская, д. 89.

В результате проверки установлено, что Луцев Сергей Николаевич, являясь должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, нарушил(а) требования правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях Пожарной безопасности», утвержденного Президентом РФ 22.07.2008г., СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,

а именно:

- в кабинете №13а (складское помещение с восточной стороны), кабинете №13б, №16, №17, библиотеке не обеспечена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей на расстоянии не менее 0,5 м, п.13.15.15. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- в кабинете № 15 помещение, огражденным перегородкой, где складываются различные предметы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст.

83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 5.13130.2009,

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.


На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять следующие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

1. рассмотреть настоящее представление;
2. усилить контроль за должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
3. принять все зависящие от юридического лица меры по устранению выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности;
4. о времени и дате рассмотрения представления прошу уведомить отделение НД и ПР по Лиманскому району.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение 1 (одного) месяца в ОНД и ПР по Лиманскому району по адресу: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман ул. Ленина, 36.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор Лиманского района  
по пожарному надзору  
майор внутренней службы



(подпись)

Ляпин Игорь Александрович

Представление получил \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

(фамилия, имя, отчество)

представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения, № заказного письма)